



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
IV Су. Бр. 22- 39/2018-22
Дана: 26.10.2018. године
Београд
Савска 17а
ДК

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон),

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана, 26.10.2018. године, објављује

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА

за набавку услуга – Преглед, сервисирање и функционално испитивање ватрогасне опреме са уградњом материјала за противпожарну заштиту 2.2.24

Дана 26.10.2018. године потенцијални понуђач је поставио следеће питање:

Поштована,

дајте нам одговор везан за набавку бр. 2.2.24 и то:

- треба нам податак везан за обе ПП централе: колико имају зона, број аутоматских јављача, број ручних јављача и број сирена.

Хвала унапред,

Одговор:

Ручних јављача има 9, централа УНИПОС ИФС 7002 има једну петљу, аутоматских оптичких јављача има 30 и две сирене. За централу УНИПОС ФС 5200 има 24 зоне, аутоматских оптичких јављача има 19 и сирена 1.

Комисија за набавку